

АКТ  
о проведении пожарно-профилактической работы  
«ОГПС Кировского района»

«11» апреля 2023 года

Организация: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №35" (МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 35"), Ленинградская область, Кировский район, поселок Приладожский, д. 14.

Характеристика объекта защиты:

Здание двухэтажное, с подвальным помещением, без чердака, кровля мягкая по железобетонным перекрытиям.

На первом этаже расположены помещения: медицинского кабинета, прачечной, гладильной, кухни, групповых, сенсорной комнаты, методического кабинета, музыкального зала.

На втором этаже размещены: кабинет заведующей, групповые, спортивный зал.

В здании имеются четыре лестничные клетки, ведущие со второго этажа на первый.

Основной вход в здание осуществляется рядом с газовым распределителем.

Количество человек в дневное время - максимальное количество 123 воспитанников и 41 человека педагогического и технического персонала, в ночное время - 1 человек.

Территория учреждения имеет забор из металлического прута (длиной 410 м).

Территория учреждения имеет 1 въездные ворота, находящиеся со стороны газового распределителя.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от двух пожарных гидрантов, один пожарный гидрант находится на расстоянии 30 метров около дома №4, один пожарный гидрант находится на расстоянии 110 метров напротив дома №5.

Расстояние от пожарной части №127 - 24,5 км.

Мною, Бельской Ириной Сергеевной инженером "ОГПС Кировского района», совместно с Андрулис Валентиной Владимировной заведующей МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 35".

В период с «10» апреля 2023 г. по «11» апреля 2023 г. проведено:

Мероприятие по пожарной пропаганде:

С заведующей хозяйством МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 35", педагогическим и техническим персоналом (охват 3 чел.), воспитанниками подготовительных групп (охват 40 чел.) проведены беседы:

- "Организация и проведение тренировок по пожарной защите и эвакуации людей при пожаре";
- "Первичные средства пожаротушения";
- "Соблюдение противопожарного режима в организациях";
- "Организация противопожарных мероприятий на объектах";
- "Причины возникновения пожаров".

Мероприятие по профилактике пожаров:

С целью исключения возможности возникновения пожаров и ограничения их последствий проведено наблюдение:

1. За содержанием путей эвакуации, эвакуационных входов:

Здание имеет 15 эвакуационных выходов, которые расположены:

3 эвакуационных выходов из раздевалки 1, 2, 7 групп первого этажа;

1 эвакуационных выходов из спальни 1 группы первого этажа;

1 эвакуационный выход из кухни первого этажа;



1 эвакуационный выход из прачечной первого этажа;  
1 эвакуационный выход из физкультурного зала первого этажа;  
1 эвакуационный выход из методического кабинета первого этажа;  
1 эвакуационный выход из сенсорной комнаты первого этажа;  
1 эвакуационный выход из кабинета психолога первого этажа;  
1 эвакуационный выход расположен под лестницей первого этажа рядом с 1 группой;  
1 эвакуационный выход расположен под лестницей первого этажа рядом с физкультурным залом;  
1 эвакуационный выход расположен под лестницей первого этажа рядом с 7 группой;  
1 эвакуационных выходов со второго этажа из спальни 4 группы;  
1 эвакуационный выход со второго этажа из групповой 12 группы.  
Запоры (замки) дверей эвакуационных выходов здания обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;  
У дверей эвакуационного выхода на первом этаже из раздевалки во 2 группе и пищеблока размещены коврики не прикрепленный к полу.  
Над дверью эвакуационного выхода ведущего из раздевалки 7 группы не установлен световой оповещатель "Выход".

2. За средствами обнаружения возгорания и оповещения людей (пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре):

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации осуществляется организацией, имеющей лицензию МЧС России, имеется журнал технического обслуживания АПС;

Приемно-контрольное оборудование автоматической пожарной сигнализации установлено в отдельной комнате охранника на первом этаже;

Инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре имеется;

Дублирующий сигнал о пожаре осуществляется на пульт пожарной части №127 без участия работников учреждения;

Автоматическая пожарная сигнализация установлена в 2010 году, эксплуатируется с истекшим сроком годности.

3. За наличием первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны и др.):

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения (огнетушители) в количестве 16 штук и пожарными кранами в количестве 4 штук.

Учет огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

4. Получение сведений и документов о состоянии пожарной безопасности объекта защиты.

На объекте защиты разработаны и утверждены инструкции о мерах пожарной безопасности с учетом специфики взрывопожарных и пожароопасных помещений в здании.

Лица допускаются к работе на объекте защиты, ознакомленные с инструкциями о мерах пожарной безопасности.

На видных местах (в коридорах) размещены планы эвакуации людей при пожаре.

На лестничных клетках и коридорах размещены знаки пожарной безопасности показывающие направление движения.

**По итогам проведения мероприятия по профилактике пожаров предлагаем Вам обратить внимание на выполнение следующих неотложных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности:**



- Над дверями эвакуационных выходов непосредственно наружу не установлен световой оповещатель "Выход" (п. 36 ППР );
- Ковры, размещенные около дверей эвакуационных выходов не имеют надежного крепления к полу (п.31 ППР);
- Автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется с истекшим сроком службы, установленным технической документацией (АПС эксплуатируется более 10 лет) (Акт организации, осуществляющей техническое обслуживание АПС; п.7.2.5.4 ГОСТ 53325-2009);

По окончании профилактического мероприятия вручены рабочие тетради по пожарной безопасности в количестве 100 штук (инд. №24715).

Подписи лиц, участвующих в мероприятии:

Бельская И.С., инженер  
ОГПС Кировского района"  
(ФИО, должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«11» апреля 2023г.

Андрулис В.В., заведующая  
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 35"  
(ФИО, должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«11» апреля 2023г.

