

**Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ленинградской области**

**Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Ленинградской области
в Кировском районе**

ул. Краснофлотская, д. 16, г. Кировск, Ленинградская обл., 187342,
тел.: 8(81362) 214-39, факс: 8(81362) 24-409
E-mail: kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru

« 18 » января 2017г. № 47-09-01-30-42
На №

**Главе администрации Кировского
муниципального района Ленинградской
области
Витько А.П.**

**И.о.главы администрации
МО «Кировск»
Кротовой О.Н.**

Главам городских и сельских поселений

По поручению Руководителя Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой просим Вас разместить на официальных сайтах муниципальных образований следующую информацию:

«О требованиях к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях».

В настоящее время в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ обращаем внимание на соблюдение требований к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях. Это одно из мероприятий, направленных на профилактику острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области напоминает, что требования к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях регулируются санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

18 - 24°C - в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе;

17 - 20°C - в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских;

20 - 24°C - спальни, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната;

20 - 22°C - медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала;

19 – 21°C – санитарных узлах и комнатах личной гигиены.

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.

В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

22 – 24 °С - Приемные, игровые ясельных групповых ячеек;

21 – 23 °С - Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек;

19 – 20 °С – Спальни всех групповых ячеек;

22 – 24 °С – Помещения медицинского назначения;

25 – 26 °С – Раздевалка с душевой бассейна.

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится.

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. Параметры микроклимата в общеобразовательных и дошкольных организациях контролируются с применением лабораторно-инструментальных исследований.

Начальник территориального отдела

Н.И. Щебитунова